

HDGS 3x2,5-
zasilanie 230

HTKSH 3x2x1 - do
centrali SSP poprzez
EKS

pierwsze piętro

HTKSH 3x2x1 - parter

parter

HTKSH 3x2x1 - piętro



Sygnalizator akust. wewnętrzny



Puszka PIP




Przycisk odymiania



Centrala oddymiania



Element kontrolno sterujący



Kłapa/ okno odymiająca wraz z silownikiem

RZECZOPRAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOŻAROWYCH

inż. Krzysztof Szczepanowski Nr upr. 428/2000

Sławno 1.08.2018

(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag z uwagami:

OBIEKT:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA"	FAZA:	P.B.
ADRES:	76-200 SŁUPSK UL LEŚNA 8	SKALA:	1:50
TRESC:	SYSTEM ODDYMIAŃ KŁATKI SCHODOWEJ NR 2. parter + piętro	DATA:	04.2018
OPRACOWAŁ:	inż. Marek SZANEL	RYS. NR:	6